



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора АКТ (ф) СПбГУТ

А.В. Боярко

2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов объекта и  
предоставляемых на нем услуг в  
сфере образования**

**«Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга  
(филиал) СПбГУТ»**

**Общежитие № 1**

**1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг**

1.1 .Наименование объекта - «Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга».

(Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича»).

1.2. Адрес объекта - 163062, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30, корп. 3.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 9 этажа, площадь 5990 кв.м.;
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже) \_\_\_\_\_ кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка **(да, нет)**;

1.4. Год постройки здания - 1986 г. последнего капитального ремонта -нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего постоянно, капитального нет.

1.6. Наименование учреждения - Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича» (АКТ (ф) СПбГУТ).

1.7. Юридический адрес учреждения - 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 61..

1.8. Основание для пользования объектом - *собственность Российской Федерации (оперативное управление Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)*.

1.9. Вышестоящая организация - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича».

1.10. Адрес вышестоящей организации - 193232, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, корп. 1.

1.11. Сфера деятельности - образование.

1.12. Виды оказываемых услуг - образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования.

1.13. Форма оказания услуг - на объекте.

1.14. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все категории населения, кроме детей.

1.15. Категории обслуживаемых инвалидов - все категории инвалидов.

1.16. Плановая мощность: посещаемость (количество обучающихся) - 500 человек.

1.17. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.

## 2. Состояние доступности объекта

### 2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом;

2.1.1. Проезд до остановок Норд-Экспо, ул. Папанина, ул. Дачная/Воронина, ТЦ Молодежный, Студенческий городок следующими автобусами: 4, 5, 10, 15, 41, 43, 44, 64, 125, 145.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть.

### 2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 480 м

2.2.2 время движения (пешком) - 6 мин

2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

2.2.4 перекрестки - регулируемые

2.2.5 перепады высоты на пути - есть

## 3 Результаты обследования

№ п/п	Наименование функционально-планировочн ого элемента	Выявленные нарушения и замечания
Территория, прилегающая к зданию		
1	Вход (входы) на территорию	Неровности тротуарного покрытия Отсутствуют указатели направления движения
2	Путь (пути) движения на территории	Неровности тротуарного покрытия, ширина дорожки 1,5 м. Отсутствуют указатели направления движения
3	Автостоянка и парковка	Отсутствуют места стоянки для транспорта инвалидов
Вход (входы) в здание		
4	Лестница (наружная)	Поручни ненормативные, без закругленного завершения.
5	Входная площадка	Размер входной площадки не соответствует требованиям. Отсутствует тактильная разметка у входа
6	Дверь (входная)	Дверь недостаточной ширины имеет две створки, порог двойной, высотой 4 см, что не соответствует нормативным требованиям.
7	Тамбур	Противоскользящее покрытие

8	Дверь внутренняя	Ширина двери 90 см.
Путь (пути) движения внутри здания ( в т.ч. пути эвакуации)		
9	Коридоры общежития	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность
10	Лестница (внутри здания)	Завершающие части поручня не выходят за пределы марша лестницы на 0,3м, перила ненормативные, прерывные. Ступени лестницы не маркированы контрастным окрашиванием, скользкие
11	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Нет тактильного плана эвакуации
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		
12	Жилые помещения временного пребывания	Адаптированных жилых помещений для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата нет.
Санитарно-гигиенические помещения		
13	Туалетная комната	Туалетная комната не оборудована, не приспособлена для МГН, отведено место для универсальной кабинки размером 165x230 см
14	Душевая/ ванная комната	Душевая не оборудована, размеры кабинки не соответствуют требованиям
Системы информации на объекте		
15	Визуальные средства	Отсутствует система информации для слабослышащих и слабовидящих Не оборудована навигация по зданию
16	Акустические средства	Работает система звукового оповещения
17	Тактильные средства	Отсутствуют дублирующие рельефные знаки

Ж/М/Индивидуальный  
С/С/Система из