

<b>АКТ (Ф) СПбГУТ</b>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ) Архангельский колледж телекоммуникаций имени Б. Л. Розинга (филиал) СПбГУТ <b>ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ</b> «Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга»
-----------------------	--



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для  
инвалидов объекта и  
предоставляемых на нем услуг в  
сфере образования**

**«Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга»  
(филиал) СПбГУТ**

**Общежитие № 1**

**(163062, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30, корп. 3)**

г. Архангельск  
 2025



УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора АКТ (ф) СПбГУТ  
601 А.В. Боярко  
Бонч-Бруевич 2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов объекта и  
предоставляемых на нем услуг в сфере  
образования**

**«Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга  
(филиал) СПбГУТ»**

**Общежитие № 1**

**1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг**

1.1. Наименование объекта - «Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга».

(Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича»).

1.2. Адрес объекта - 163062, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30, корп. 3.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 9 этажа, площадь 5990 кв.м.;
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_ - \_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет);

1.4. Год постройки здания - 1986 г. последнего капитального ремонта -нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего постоянно, капитального нет.

1.6. Наименование учреждения - Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича» (АКТ (ф) СПбГУТ).

1.7. Юридический адрес учреждения - 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 61..

1.8. Основание для пользования объектом - *собственность Российской Федерации (оперативное управление Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации).*

1.9. Вышестоящая организация - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича».

1.10. Адрес вышестоящей организации - 193232, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, корп. 1.

1.11. Сфера деятельности - образование.

1.12. Виды оказываемых услуг - образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования.

1.13. Форма оказания услуг - на объекте.

1.14. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все категории населения, кроме детей.

1.15. Категории обслуживаемых инвалидов - все категории инвалидов.

1.16. Плановая мощность: посещаемость (количество обучающихся) - 500 человек.

1.17. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **нет**.

## 2. Состояние доступности объекта

### 2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

2.1.1. Проезд до остановок Норд-Экспо, ул. Папанина, ул. Дачная/Воронина, ТЦ Молодежный, Студенческий городок следующими автобусами: 4, 5, 10, 15, 41, 43, 44, 64, 125, 145.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **есть.** ■

### 2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 480 м

2.2.2 время движения (пешком) - 6 мин

2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

2.2.4 перекрестки - **регулируемые**

2.2.5 перепады высоты на пути - **есть**

## 3. Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	есть
6	подъемные платформы	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	есть, частично
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	есть, частично

11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	есть, частично
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть, частично
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	есть, частично

#### **4 Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	есть
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	есть
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	есть
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	есть
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение	есть

	допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	есть
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);	есть
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет

**5 Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

N п/п	Управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Территория, прилегающая к зданию - Выровнять тротуарное покрытие - Установить указатели направления движения - Предусмотреть места стоянки для транспорта инвалидов, соответствующие нормативным требованиям.	Июль 2027
2	Вход (входы) в здание - Расширить проход в тамбуре	Август 2026
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) 1.Нанести тактильные предупреждающие, указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. 2.Установить поручни с учетом технических требований к лестничным маршрутам. 3.Оборудовать места отдыха по путям движения.	Декабрь 2026
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 1.Оборудовать комнату проживания для инвалида с нарушениями опорно-двигательным аппаратом 2.Понизить внутренние пороги, либо применять ассистивные средства.	Июль 2026

5	Санитарно-гигиенические помещения 1. Оборудовать душевую и туалетную комнаты для МГН. 2. Установить поручни, крючки для костылей и одежды, специальные рельефные знаки, систему тревожной сигнализации и световые мигающие оповещатели.	Июль 2026
---	---	-----------

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от  
 «8» августа 2025г.