

АКТ (Ф) СПбГУТ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ)
Архангельский колледж телекоммуникаций имени Б. Л. Розинга (филиал) СПбГУТ
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ «Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга»

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора АКТ (ф) СПбГУТ

А.В. Боярко

2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования**

«Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга»

(филиал) СПбГУТ

Учебный корпус

(163062, г. Архангельск, ул. Папанина, д. 24)

г. Архангельск

2025



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования**

**«Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга»
(филиал) СПбГУТ**

Учебный корпус

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1 .Наименование объекта - «Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга».

(Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича»).

1.2. Адрес объекта - 163062, г. Архангельск, ул. Папанина, д. 24.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 и 3 этажа, площадь 10062,8 кв.м.:
- часть здания _____ этажей (или на _____ - этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 963 кв.м..

1.4. Год постройки здания - 1979 г. последнего капитального ремонта -нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего постоянно, капитального нет.

1.6. Наименование учреждения - Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б. Л. Розинга (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича» (АКТ (ф) СПбГУТ).

1.7. Юридический адрес учреждения - 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 61..

1.8. Основание для пользования объектом - *собственность Российской Федерации (оперативное управление Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации).*

1.9. Вышестоящая организация - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича».

1.10. Адрес вышестоящей организации - 193232, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, корп. 1.

- 1.11. Сфера деятельности - образование.
- 1.12. Виды оказываемых услуг - образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования.
- 1.13. Форма оказания услуг - на объекте.
- 1.14. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все категории населения, кроме детей.
- 1.15. Категории обслуживаемых инвалидов - все категории инвалидов.
- 1.16. Плановая мощность: посещаемость (количество обучающихся) - более **1000** человек.
- 1.17. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **нет**.

2. Состояние доступности объекта

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

3.1.1. Проезд до остановок Норд-Экспо, ул. Папанина, ул. Дачная/Воронина, ТЦ Молодежный, Студенческий городок следующими автобусами: 4, 5, 10, 15, 41, 43, 44, 64, 125, 145.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **есть**.

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **273 м**

2.2.2 время движения (пешком) - **3 мин**

2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

2.2.4 перекрестки - **регулируемые**

2.2.5 перепады высоты на пути - **есть**

2.2.6 ширина пешеходных дорожек 1,5 м. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают: поперечный -2%, продольный -5%. Уклоны 8% шириной 1,4 м. Имеются неровности тротуарного покрытия

2.2.7 вход в учебный корпус здания расположен на отметке 1,2 м от уровня земли и оборудован пандусом шириной не менее 1,2 м с уклоном 1:12. Глубина поворотной площадки - 1,5 м. Пандусы оборудованы поручнями с двух сторон

2.2.8 входная группа для инвалидов-колясочников расположена с торца здания

2.2.9 входные двери шириной 1,2 м. В них на высоте 0,3-0,9 м от уровня пола предусматриваются смотровые панели из светопрозрачного ударопрочного материала, в нижней части дверных полотен на высоту 0,3 м от уровня пола устанавливается отбойная полоса. Ширина коридоров - 2,2 м и более. Дверные проемы внутренних дверей - 1,25 м и более, пороги отсутствуют

2.2.10 установлена кнопка вызова персонала

2.2.11 перед входными дверями размещена предупреждающая тактильная плитка.

3. Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да

2	сменные кресла-коляски	Да
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	есть
5	пандусы	есть
6	подъемные платформы	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	есть
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	есть, частично
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	есть
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	есть, частично
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть, частично
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	есть, частично

4 Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

Н п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги	1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет			
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	есть			
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	есть			

4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	есть
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	есть
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	есть
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	есть
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	есть
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	есть, частично
10	адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);	есть
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет

5 Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

N п/п	Управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Территория, прилегающая к зданию: - Выровнять тротуарное покрытие - Установить указатели направления движения	Июль 2027
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): - Установить поручни с учетом технических требований к лестничным маршрутам. - Оборудовать места отдыха по путям движения	Декабрь 2026
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): - Оборудовать зоны обслуживания местами отдыха, местами для сидений со спинками и поручнями. - Понизить стойки и прилавки обслуживания.	Июль 2027

	<ul style="list-style-type: none"> - Переоборудовать спортивный зал, раздевалку и душевую для МГН. 	
4	<p>Санитарно-гигиенические помещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оборудовать санитарную комнату для МГН. - Установить поручни, крючки для костылей и одежды, специальные рельефные знаки, систему тревожной сигнализации и световые мигающие оповещатели. 	Июль 2026

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от
 «8» сентября 2025г.